

令和7年度 清掃工場の維持管理状況に関する情報(西ヶ谷清掃工場)

1 処分した一般廃棄物の種類及び数量

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般ごみ	1号炉	トン	0.00	3,948.50	7,591.06	7,615.83	3,594.72	0.00						
	2号炉		7,575.27	7,414.96	0.00	1,872.73	7,353.07	4,271.13						

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置: 燃焼室出口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-	1,055	1,057	1,053	1,040	-						
2号炉		1,031	1,033	-	1,041	1,061	1,050						

3 集じん器に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置: 集じん器入口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-	162	163	163	160	-						
2号炉		164	163	-	160	161	162						

4 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

1号炉	運転中は常時実施
2号炉	運転中は常時実施

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置: 煙道	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1H平均 ppm	-	9	5	4	4	-						
2号炉		3	5	-	3	4	5						

6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1) ばい煙

排出ガスを採取した位置：溶融炉バグフィルター出口後煙道

	測定項目	単位	基準値	測定結果				
1 号 炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	約77	0.017未満	0.088			
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.004未満	0.004未満			
	塩化水素	mg/m ³ N	700	10	31			
	窒素酸化物	cm ³ /m ³ N(ppm)	250	95	100			
	水銀	μg/m ³ N	50	0.17	－			
	測定年月日			令和7年6月10日	令和7年7月7日			
	測定結果の得られた年月日			令和7年6月24日	令和7年7月18日			
2 号 炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	約77	0.019未満	0.021未満	0.057		
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	塩化水素	mg/m ³ N	700	25	14	17		
	窒素酸化物	cm ³ /m ³ N(ppm)	250	93	90	88		
	水銀	μg/m ³ N	50	0.06	－	0.08		
	測定年月日			令和7年4月16日	令和7年8月20日	令和7年9月12日		
	測定結果の得られた年月日			令和7年4月25日	令和7年8月29日	令和7年10月2日		

(2) ダイオキシン類

排出ガスを採取した位置：溶融炉バグフィルター出口後煙道

	単位	基準値	測定結果	測定年月日	測定結果の得
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.0063	令和7年7月16日	令和7年
2号炉	ng-TEQ/m ³ N		0.0039	令和7年5月20日	令和7年

られた年月日
8月7日
6月12日

令和6年度 清掃工場の維持管理状況に関する情報(西ヶ谷清掃工場)

1 処分した一般廃棄物の種類及び数量

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般ごみ	1号炉	トン	7,622.06	6,591.14	0.00	1,116.95	7,177.71	4,584.90	0.00	4,607.80	7,504.02	7,807.34	6,972.33	2,989.26
	2号炉		0.00	5,321.26	7,597.17	7,746.25	4,608.60	0.00	2,030.93	7,549.29	2,009.90	2,809.53	6,872.93	7,704.88

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置: 燃焼室出口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	1,057	1,045	－	1,028	1,025	1,019	－	1,032	1,046	1,061	1,075	1,047
2号炉		－	1,054	1,039	1,037	1,027	－	1,058	1,035	1,027	1,046	1,055	1,045

3 集じん器に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置: 集じん器入口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	163	162	－	160	161	160	－	161	161	161	164	162
2号炉		－	162	160	161	160	－	160	161	161	162	167	164

4 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

1号炉	運転中は常時実施
2号炉	運転中は常時実施

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置: 煙道	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1H平均 ppm	9	8	－	4	4	4	－	12	12	10	8	9
2号炉		－	9	8	6	4	－	5	4	3	3	4	3

6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1) ばい煙

排出ガスを採取した位置：溶融炉バグフィルター出口後煙道

	測定項目	単位	基準値	測定結果				
1 号 炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	約77	0.021未満	0.020未満	0.016	0.169	0.022未満
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	塩化水素	mg/m ³ N	700	11	24	3.8	23	12
	窒素酸化物	cm ³ /m ³ N(ppm)	250	91	96	78	83	87
	水銀	μg/m ³ N	50	0.53	－	0.28	－	0.36
	測定年月日			令和6年4月23日	令和6年7月31日	令和6年9月3日	令和6年11月26日	令和7年1月16日
	測定結果の得られた年月日			令和6年5月7日	令和6年8月9日	令和6年9月13日	令和6年12月6日	令和7年2月3日
2 号 炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	約77	0.021未満	0.139	0.019未満	0.019未満	0.017未満
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	塩化水素	mg/m ³ N	700	9.5	17	18	12	22
	窒素酸化物	cm ³ /m ³ N(ppm)	250	90	92	93	87	82
	水銀	μg/m ³ N	50	0.20	－	0.48	－	0.46
	測定年月日			令和6年6月11日	令和6年7月2日	令和6年8月2日	令和6年11月18日	令和6年12月3日
	測定結果の得られた年月日			令和6年6月25日	令和6年7月11日	令和6年8月10日	令和6年12月2日	令和6年12月17日

(2) ダイオキシン類

排出ガスを採取した位置：溶融炉バグフィルター出口後煙道

	単位	基準値	測定結果	測定年月日	測定結果の得
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.0075	令和6年5月20日	令和6年
2号炉	ng-TEQ/m ³ N		0.013	令和6年7月9日	令和6年

令和5年度 清掃工場の維持管理状況に関する情報(西ヶ谷清掃工場)

1 処分した一般廃棄物の種類及び数量

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
	一般ごみ	1号炉	トン	0.00	5,776.65	7,548.16	7,849.35	4,468.23	0.00	4,180.24	7,589.54	1,003.91	3,114.59
0.027		2号炉		7,575.21	6,591.47	0.00	3,928.15	6,992.66	4,527.92	0.00	4,342.85	6,710.54	7,863.90

0.004未満													
26	2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均)												
86	測定位置:燃焼室出口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
-	1号炉	℃	-	1,041	1,034	1,033	978	-	1,061	1,064	1,039	1,058	
令和7年2月19日	2号炉		1,057	1,061	-	1,053	1,011	1,040	-	1,068	1,072	1,064	

令和7年3月5日													
0.021未満	3 集じん器に流入する燃焼ガス温度(月平均)												
0.004未満	測定位置:集じん器入口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
27	1号炉	℃	-	160	160	160	160	-	160	161	161	162	
87	2号炉		161	161	-	160	160	160	-	160	160	160	

-													
令和7年2月10日	4 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日												
令和7年2月25日	1号炉		運転中は常時実施										
	2号炉		運転中は常時実施										

られた年月日	5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)											
6月13日	測定位置:煙道	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
7月30日	1号炉	1H平均 ppm	-	3	4	4	5	-	10	10	11	9
	2号炉		9	7	-	6	6	4	-	11	12	5

2月	3月
7,342.86	7,856.29
7,325.98	3,040.39

2月	3月
1,056	1,031
1,059	1,053

2月	3月
165	163
162	162

2月	3月
6	5
7	9

6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1) ばい煙

排出ガスを採取した位置：溶融炉バグフィルター出口後煙道

	測定項目	単位	基準値	測定結果				
1 号 炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	約77	0.021未満	0.039	0.112	0.085	0.020未満
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	塩化水素	mg/m ³ N	700	8.5	26	5.9	7.6	26
	窒素酸化物	cm ³ /m ³ N(ppm)	250	94	93	92	97	87
	水銀	μg/m ³ N	50	－	1.4	－	0.56	－
	測定年月日			令和5年5月23日	令和5年6月27日	令和5年7月31日	令和5年11月2日	令和5年12月4日
	測定結果の得られた年月日			令和5年6月6日	令和5年7月11日	令和5年8月10日	令和5年11月16日	令和5年12月19日
2 号 炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	約77	0.021未満	0.027	0.018未満	0.041	0.018未満
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	塩化水素	mg/m ³ N	700	17	22	12	14	2.1
	窒素酸化物	cm ³ /m ³ N(ppm)	250	84	88	78	83	84
	水銀	μg/m ³ N	50	0.44	－	0.56	－	0.72
	測定年月日			令和5年4月25日	令和5年8月21日	令和5年11月29日	令和5年12月20日	令和6年1月30日
	測定結果の得られた年月日			令和5年5月10日	令和5年8月29日	令和5年12月13日	令和6年1月9日	令和6年2月14日

(2) ダイオキシン類

排出ガスを採取した位置：溶融炉バグフィルター出口後煙道

	単位	基準値	測定結果	測定年月日	測定結果の得
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.0087	令和5年6月21日	令和5年
2号炉	ng-TEQ/m ³ N		0.018	令和5年9月12日	令和5年1

令和4年度 清掃工場の維持管理状況に関する情報(西ヶ谷清掃工場)

1 処分した一般廃棄物の種類及び数量

			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
	一般ごみ	1号炉	トン	7,728.11	7,421.74	0.00	2,965.76	7,371.53	4,856.89	4,486.41	0.00	4,761.48	7,880.21
0.023未満		2号炉		0.00	5,416.71	7,813.53	7,788.81	4,056.37	0.00	4,375.67	7,732.00	6,588.69	2,783.57

0.004未満												
6.7	2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均)											
91	測定位置:燃焼室出口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
3.3	1号炉	℃	1,052	1,051	—	1,037	1,041	1,049	1,022	—	1,053	1,053
令和6年2月26日	2号炉		—	1,064	1,064	1,059	1,049	—	1,048	1,047	1,022	1,054

令和6年3月11日												
0.024未満	3 集じん器に流入する燃焼ガス温度(月平均)											
0.004未満	測定位置:集じん器入口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
9.3	1号炉	℃	164	163	—	161	161	161	161	—	160	160
86	2号炉		—	163	163	161	160	—	160	160	160	160

—													
令和6年2月27日	4 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日												
令和6年3月12日	1号炉	運転中は常時実施											
	2号炉	運転中は常時実施											

られた年月日	5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)											
7月18日	測定位置:煙道	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
10月23日	1号炉	1H平均 ppm	7	6	—	6	5	7	8	—	5	3
	2号炉		—	11	10	11	9	—	8	14	12	5

2月	3月
6,942.04	5,156.97
6,942.49	7,710.53

2月	3月
1,051	1,046
1,057	1,046

2月	3月
163	162
164	162

2月	3月
3	3
4	5

6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1) ばい煙

排出ガスを採取した位置：溶融炉バグフィルター出口後煙道

	測定項目	単位	基準値	測定結果				
1号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	約77	0.018	0.013	0.021未満	0.021未満	0.020未満
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.006	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	塩化水素	mg/m ³ N	700	7.7	3.1	8.7	6.1	46
	窒素酸化物	cm ³ /m ³ N(ppm)	250	95	99	98	95	87
	水銀	μg/m ³ N	50	1.3	－	0.11	－	0.16
	測定年月日			令和4年4月14日	令和4年7月27日	令和4年9月16日	令和4年12月19日	令和5年1月25日
	測定結果の得られた年月日			令和4年4月26日	令和4年8月1日	令和4年9月29日	令和4年12月27日	令和5年2月8日
2号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	約77	0.016未満	0.019未満	0.018	0.017未満	0.022
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	塩化水素	mg/m ³ N	700	5.8	21	1.3	17	13
	窒素酸化物	cm ³ /m ³ N(ppm)	250	93	100	100	110	93
	水銀	μg/m ³ N	50	0.34	－	2.1	－	0.33
	測定年月日			令和4年5月17日	令和4年6月28日	令和4年8月4日	令和4年10月31日	令和4年12月8日
	測定結果の得られた年月日			令和4年5月25日	令和4年7月8日	令和4年8月19日	令和4年11月10日	令和4年12月22日

(2) ダイオキシン類

排出ガスを採取した位置：溶融炉バグフィルター出口後煙道

	単位	基準値	測定結果	測定年月日	測定結果の得
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.013	令和4年9月2日	令和4年1
2号炉	ng-TEQ/m ³ N		0.030	令和4年6月7日	令和4年

0.021未満
0.004未満
19
95
-
令和5年2月13日
令和5年2月27日
0.022未満
0.004未満
22
88
-
令和5年2月21日
令和5年3月7日

られた年月日
10月17日
7月6日